

Zamawiający:

CCC S.A.
UL. STREFOWA 6
59-101 POLKOWICE

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 16 06 2017 na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacji i klimatyzacji w hali magazynowej budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa.

**SPECYFIKACJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ
URZĄDZENIA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W HALI MAGAZYNOWEJ BUDYNKU
CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO – SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kody CPV:

- a. **45000000-7** – roboty budowlane,
- a. **45311200-2** - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- b. **45300000-0** - roboty instalacyjne w budynkach
- c. **45310000-3** - roboty instalacyjne elektryczne
- d. **45311000-0** - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- e. **45317000-2** - Inne instalacje elektryczne

Specyfikacja przetargowa wymaga parafowania każdej strony oraz podpisu na ostatniej stronie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

Zleceniobiorca jest zobowiązany na podstawie rysunków i dokonanej na miejscu oceny do sprawdzenia swojej oferty pod względem wyliczonych wymiarów, treści i kompletności oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wątpliwości, musi to nastąpić najpóźniej przed złożeniem oferty. Późniejsze zmiany ceny spowodowane niewłaściwym zrozumieniem materiałów przetargowych nie będą uznane.

Oferta obejmuje dostawę i montaż instalacji elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową i wg poniższych wytycznych:

- dostarczyć i zamontować rozdzielnicę RSK1 wraz z wyposażeniem,
- wykonać linię zasilającą RSK1 o długości 35m - 4xYAKY 1x120 + YAKY 1x70 - 35m
- przebudować rozdzielnicę RKL,
- wykonać trasę kablową - system Walraven BIS Ursus Foot 400, koryta BAKS KCJ100H80 z pokrywami - 3 odcinki o łącznej długości 18m,



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

- wykonać trasę kablową długości 22m - koryta BAKS KCL400H60,
 - wykonać trzy odcinki pionowych drabinek kablowych łączących trasy kablowe na dachu z rozdzielnicami RKL, RSK1, oraz pomieszczeniem Tr2 (samonośny system mocowany tylko do stropu pomieszczenia i stropu właściwego),
 - zasilic trzy szafy automatyki, oraz pięć jednostek zewnętrznych klimatyzacji:
- YKYżo 5x16 - dwie linie zasilające o łącznej długości 130m,
- YKYżo 5x10 - trzy linie zasilające o łącznej długości 105m,
- YKYżo 5x4 - trzy linie zasilające o łącznej długości 170m,
- Wykonać instalację zasilania 8 klap pożarowych - YDYżo 3x1,5,
 - Dostarczyć i zainstalować 4 zasilacze klap pożarowych (24V AC, 30VA),
 - Wykonać instalację zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzacji (6szt.) - YDYżo 3x2,5,
 - Kable i przewody na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi pokrywami, osłonami lub rurami osłonowymi,
 - Wykonać niezbędne pomiary elektryczne,
 - Dostarczyć dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach,

W związku z dbałością o estetykę budynku, typ i lokalizacja wszystkich elementów widocznych z zewnątrz lub przez świetliki, oraz umieszczanych w miejscach widocznych wewnątrz budynku musi zostać zaakceptowana przez architekta i przedstawiciela inwestora.

1,000 ryczałt _____ PLN

Termin gwarancji _____ LAT

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem projektu przed złożeniem oferty.

ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ,

Polkowice, dn.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej oferenta



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN