

Zamawiający:

CCC S.A.
UL. STREFOWA 6
59-101 POLKOWICE

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/05/2017 na wykonanie instalacji odgromowej w budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa.

**SPECYFIKACJA WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ W ISTNIEJĄCEJ HALI
MAGAZYNOWEJ W BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO.**

Kody CPV:

- a. 45000000-7 - Roboty budowlane
- b. 45312310-3 – Ochrona odgromowa

Specyfikacja przetargowa wymaga parafowania każdej strony oraz podpisu na ostatniej stronie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

Zleceniobiorca jest zobowiązany na podstawie rysunków i dokonanej na miejscu oceny do sprawdzenia swojej oferty pod względem wyliczonych wymiarów, treści i kompletności oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wątpliwości, musi to nastąpić najpóźniej przed złożeniem oferty. Późniejsze zmiany ceny spowodowane niewłaściwym zrozumieniem materiałów przetargowych nie będą uznane.

Oferta obejmuje dostawę i montaż instalacji odgromowej zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową i wg poniższych wytycznych:

- należy zamontować masz odgromowy h=5,5m x 1szt.
- należy zamontować maszt odgromowy na trójnogu, h = 5,0 m x 1 szt.
- należy zamontować maszt odgromowy z podstawą betonową, h = 3,0 m x 19 szt.
- zaprojektowano zwody poziome i pionowe wykonane z drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm,
- zwody poziome niskie należy mocować do wsporników dachowych klejonych do połaci dachowej,
- przewidziane do zainstalowania na dachu urządzenia elektryczne należy chronić za pomocą



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

zwodów pionowych izolowanych,

- zaprojektowano przewody odprowadzające wykonane z drutu FeZn o średnicy 8 mm, prowadzone wewnątrz słupów konstrukcyjnych.
- przewody odprowadzające należy trwale połączyć z instalacją uziemiającą,
- należy zabudować osłony ochronne w miejscach gdzie przewody ochrony odgromowej krzyżują się z ciągami komunikacyjnymi na dachu.
- należy zabudować złącza krzyżowe 4-otworowe i złącza 2-elementowe.

W związku z dbałością o estetykę budynku, typ i lokalizacja wszystkich elementów widocznych z zewnątrz, jak i przez świetliki musi zostać zaakceptowana przez architekta i przedstawiciela inwestora.

1,000 ryczałt _____ PLN

Termin udzielanej gwarancji

_____ lat

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem projektu przed złożeniem oferty.

ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ,

Polkowice, dn. 18.05.2017

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej oferenta



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN